



OBEC ROVINKA

PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-09-03/596/2018/9/Šin.

Rovinka, dňa 20.02.2018

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa (ďalej len „stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 66 stavebného zákona , ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok „), po vykonanom stavebnom konaní vydáva

stavebné povolenie

stavebníkovi : **Západoslovenská distribučná a.s. IČO 36 361 518**
so sídlom Čulenova č.6, Bratislava

na stavbu : **SO 07 - Transformátorová stanica**
SO 08 - NN káblové rozvody
SO 10 - Prípojka VN

pre stavbu „ Prístupová komunikácia + príslušná technická infraštruktúra “ pre výstavbu rodinných domov.

Miesto stavby : pozemky parc.č.1134/1, 1134/3, 1119, 1135, 20353/297 a 20353/270
kat.územie Rovinka.

druh stavby : **novostavba**

účel stavby : **inžinierska stavba – rozvod energií.**

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby, ktoré vydala Obec Rovinka dňa 15.08.2017 pod č.j.SÚ-85-332/2709/2017/35/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2017. Predmetom tohto rozhodnutia je vybudovanie verejných distribučných rozvodov a trafostanice, pre zabezpečenie lokality pre výstavbu rodinných domov elektrickou energiou.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba sa osadí presne podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.
2. Stavebník je povinný zabezpečiť vytyčenie stavby oprávneným geodetom (§ 75 stavebného zákona).
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala oprávnená osoba Jozef Ruman – autorizovaný stavebný inžinier – opr.č.3551*T*14, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
4. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad.
5. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti (§ 67 ods.2 stavebného zákona), pokiaľ tunajší úrad na opodstatnenú žiadosť stavebníka neurčil dlhšiu lehotu.

6. Bez osobitného povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchyliť od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
7. Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania s priložením jeho oprávnenia na realizáciu stavieb.
8. Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
9. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto bude stavbu uskutočňovať,
 - ktorý orgán a kedy stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - kto zodpovedá za odborné vedenie a uskutočňovanie stavby.
10. Stavebník je **povinný** písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
11. Stavba bude úplne dokončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a cudzích nehnuteľnostiach. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
13. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavby stavebný denník.
14. Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať stavebné výroby, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zák.č.90/98 Z.z., o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
15. Stavebník je povinný dodržať tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb :
 - a) **Podmienky Okresného riaditeľstva PZ v Senci, Okresného dopravného inšpektorátu, uvedené v stanovisku zo dňa 23.01.2018 :**
 - objekty meracích zariadení inž.sietí umiestniť mimo resp. na hranici dopravného priestoru komunikácií.
 - b) **Podmienky Krajského pamiatkového úradu Bratislava, uvedené v stanovisku zo dňa 12.05.2017:**
 - Stavebník dodrží stavebno-technické požiadavky správcu protipovodňovej hrádze (kultúrna pamiatka č.11633/0) v jej ochrannom pásme a prispôsobí im stavebnú činnosť z dôvodu nevyhnutnosti zachovania pôvodného tvaru, hmoty, funkčnosti a pamiatkových hodnôt protipovodňovej hrádze.
 - V prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU Bratislava a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
 - c) **Podmienky OÚ Senec, odboru ŽP z hľadiska nakladania s odpadom, uvedené vo vyjadrení zo dňa 14.11.2017:**
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ust. zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
 - Vzniknutý odpad a výkopovú zeminu a ostatný stavebný odpad, uložiť na riadenú skládku, nie miestnu, a o zneškodnenom množstve odpadov je potrebné predložiť doklad na OÚ Senec – odbor ŽP.
 - Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri zmene prácach a preprave materiálu dodržiavať čistotu na príľahlých komunikáciách a verejných priestranstvách.
 - d) **Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 22.11.2017:**

- Hore uvedená stavba bude napojená z existujúcej TS0055-002 - 250 kVA po jej rekonštrukcii na kioskovú TS EH6 630 kVA osadenú transformátorom 630 kVA, VN rozvádzačom v radení KKT a 10 vývodovým NN rozvádzačom pričom bude premiestnená o cca. 10 m smerom do obce Rovinka.. Zrekonštruovaná TS bude pripojená zaslučkovaním na existujúce 22 kV káblové vedenie linky č. 228 v úseku medzi UV 87/228 a TS0055-021 káblom typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 o dĺžke cca. 20 m. Existujúce NN vývody z TS0055-002 sa prepoja do zrekonštruovanej TS0055-002. Nový NN káblový rozvod bude realizovaný káblami typ: NAW-J 4x240 mm² o dĺžke cca. 1430 m , ktoré budú okruhované v 8 ks NN skrine SR. Káblová 22 kV prípojka, navrhovaná TS a NN rozvody budú mať distribučný charakter a budú vybudované v rámci vlastnej investície spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. na základe Zmluvy o spolupráci č. 1718100009-ZoS, ktorú uzatvoril investor so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s..
 - Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane skupinových elektromerových rozvádzačov a elektromerových rozvádzačov vybuduje na vlastné náklady stavebník, pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v NN skrinách SR.
 - Skupinové elektromerové rozvádzače a elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú hodinu.
 - Hlavný istič pred elektromerom bude 3x25A char. B pre každé odberné miesto.
 - Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení ZSE Distribúcia a.s. tieto vykonávať so zvýšenou opatnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
- e) Podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku Šamorín, uvedené v stanovisku zo dňa 28.11.2017:**
- Dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon).
 - Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čo je stavebník povinný dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd.
 - Navrhovaná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti so starou ľavostrannou hrádzou vodného toku Dunaj, ktorý je podľa vyhl.č.211/2005 Z.z. zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky a preto záväzne požadujeme v zmysle § 49 vodného zákona rešpektovať min. 6,0 m pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od päty hrádze. Do vymedzených pobrežných pozemkov, resp. ochranných pásiem nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ich inak poľnohospodársky obhospodarovať. Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byť prístupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činností vyplývajúcich z vodného zákona (§48).
 - Podľa § 27 čl.1 vodného zákona je na stavby vo vodách, na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze potrebný súhlas OÚ Senec.
- f) Podmienky SPP Distribúcia a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 04.01.2018:**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
 - vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) **najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,**

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

g) Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 11.04.2017:

- Nakoľko dôjde k styku so sieťami Slovak Telekom a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o. je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle, § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto

povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu, o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch, a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú prílohou vyjadrenia.

h) Podmienky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 20.11.2017:

- Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať existujúce vodovodné a kanalizačné potrubia vrátane ochranného pásma v súlade so zák.č.442/2002 Z.z. - § 19 „ O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách „.

16. Osobitné podmienky :

- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inž.sietí, ktoré sa v lokalite nachádzajú (najmä SPP a.s., Slovak Telekom a.s., BVS a.s., ZD a.s.).
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať čistotu a poriadok podľa VZN obce Rovinka č.2 z roku 2004.
- Je povinný stavebný materiál skladovať len na vlastnom pozemku.
- Počas stavby nesmie dochádzať k ohrozeniu a nadmernému alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia a vôd.
- Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb.
- Čistenie vozidiel stavby musí byť zabezpečené tak, aby vychádzali na cestu I/63 bez zvyškov zemin resp. iného znečistenia. V prípade jej znečistenia je povinný zabezpečiť jej bezodkladné čistenie.

17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 stavebného zákona) . Návrh na kolaudáciu podá stavebník.

18. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu o.i. predložiť:

- Doklad o vytýčení stavby,
- doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov,
- právoplatné stavebné povolenia a projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní,
- doklad o zameraní stavby (geometrický plán a geodetické zameranie),
- doklady o výsledku predpísaných skúšok.

V stavebnom konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky ani pripomienky.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený poplatok vo výške 100,- €.

ODÔVODNENIE

Spoločnosť PM Rovinka I. s.r.o. podala dňa 27.12.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu „ **SO 07 Transformátorová stanica, SO 08 NN káblové rozvody a SO 10 Prípojka VN**“, pre stavbu a na pozemkoch tak, ako to je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Na stavbu „ Prístupová komunikácia + príslušná technická infraštruktúra “, ktorej súčasťou sú objekty SO 07, SO 08 a SO 10 bolo vydané tunajším stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 15.08.2017 pod č.j.SÚ-85-332/2709/2017/35/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2017.

Všetky pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v nezastavanej časti obce. Vzhľadom k tomu, že stavebníkom distribučných rozvodov bude Západoslovenská distribučná a.s., stavebný úrad nepožadoval preukázanie vzťahu k pozemku, nakoľko na umiestnenie a zriaďovanie energetických zariadení distribučného charakteru (verejné plynovody a elektrické vedenia) na cudzích pozemkoch v nezastavaných častiach obce sa vzťahujú ust. § 11 zák.č.656/2004 Z.z.

Na základe uvedeného stavebný úrad oznámil podľa § 61 ods.4 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, podľa § 61 ods. 2 upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určil lehotu, do ktorej môžu účastníci konania a dotknuté orgány si uplatniť svoje námietky a pripomienky.

V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

K povoľovanej stavbe sa s podmienkami vyjadrili dotknuté orgány tak, ako je to uvedené v podmienkach stavebného povolenia. Ich splnenie stavebník preukáže pri kolaudačnom konaní.

Ďalej boli predložené a bez pripomienok so stavbou súhlasili:

- OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku stanovisko zo dňa 14.11.2017.

Ďalej bolo predložené odborné stanovisko TŮV SŮD Slovakia s.r.o. k projektovej dokumentácii zo dňa 14.11.2017. Zistené nedostatky v PD budú odstránené najneskôr do kolaudácie stavby.

Na základe horeuvedeného stavebný úrad konštatuje, že žiadateľ splnil všetky podmienky pre vydanie stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ak je to uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 a násl. správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Rovinka, 900 41 Rovinka č.350, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Milan K u b e š
starosta obce

Príloha: 1x overená PD

Doručuje sa:

Stavebníkovi: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 BA 1 – podľa plnej moci sa doručuje spoločnosti PM Rovinka I. s.r.o., Medená č.1M, 811 02 BA 1

Verejnou vyhláškou sa doručuje :

Účastníkom konania:

1. Vlastníkom pozemkov parc.č.1134/1, 1134/3, 1119, 1135, 20353/297 a 20353/270 kat.územie Rovinka.

2. Vlastníkom susedných pozemkov parc.č.1118, 1117, 1122, 1120/1, 20353/414 až 20353/461; 20353/268, /269; 20353/198, 20353/288 k.ú. Rovinka
3. Neznámym účastníkom konania
4. Projektantovi: Krajčí&Gaňo arch. s.r.o. – Jozef Ruman, Ďatelinova č.5, 821 01 BA 2

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke obce Rovinka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: *21.02.2018*
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia :
Pečiatka a podpis:

[Handwritten signature]
OBECNÝ ÚRAD
900 41 Rovinka
-6-