



OBEC ROVINKA

PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.SÚ-135/459-3396/2017/4/HAN

Rovinka, dňa 11.10.2017

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podľa §§ 39, §39a ods. 1,2 stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj príslušných ustanovení zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby :

„BA,Rovinka, VN kálový napájač NNK, VNK“
o objektovej skladbe:
SO 01 – VN kálové vedenie
SO 02 – NN kálové vedenie
SO 03 – Demontáž VN vzdušného vedenia

navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná a.s.**, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
miesto stavby: Rovinka, trasa vedie cez starú hrádzu popri ulici Čerešňová, Slivková, Višňová, po

Orechovej ulici na Hlavnú ulicu
pozemky reg.“C“ parc.č. 1134/1, 1131, 1135, 1122, 1138/3, 20353/184, 20353/275,
20353/201, 20353/43, 20353/331, 20353/356, 20353/35, 20403/3, 20385/45, kat. úz.
Rovinka

druh stavby : inžinierska líniová stavba

účel stavby : rozvod energií,

Popis umiestňovanej stavby:

Predmetom stavby je vybudovanie nového VN kálového vedenia z existujúcej kioskovej TS 055-021 na Orechovej ulici v trase po Orechovej ulici, pri starej hrádzi popri lokalite ulíc Višňová , Slivková, Čerešňová a v ďalšej trase smerom pod korunu navýšenej hrádze až k existujúcemu mrežovému stožiaru vn linky č.350, kde sa prepojí s existujúcim VN kálovým vedením č.350. Súčasne sa vybuduje NN kálové vedenie z existujúcej TS 0055-021 na Orechovej ulici v smere trasy na Hlavnú ulici až po existujúci bet. podporný bod, kde sa NN kálové vedenie ukončí v skrini SR č.1, Zdemontuje sa časť VN vzdušného vedenia linky č.228 od TS 055-002, ktorá sa zruší až po úsekový vypínač č.87/225 na Hlavnej ulici a odbočka VN vzdušného vedenia od úsekového vypínača č.31/350 po úsekový vypínač č.50/350.

SO 01 – VN kálové vedenie:

Dĺžka trasy VN kálového vedenia NA2XS2Y 3x(1x240) mm² je 680 m.
V celej trase vn káblu sa priloží aj rúra HDPE integral Ø40 v dĺžke 680 m.

SO 02 – NN kálové vedenie:

Celková dĺžka NN kálového vedenia typu NAYY-J 4x240 mm² je 165 m.
Celková dĺžka NN kálového vedenia typu NAYY-J 4x95 je 80 m.

SO 03 – Demontáž VN vzdušného vedenia:

Zdemontuje sa časť VN vzdušného vedenia AlFe linky č.228 od TS 055-002, ktorá sa tiež zruší- po úsekový vypínač č.87/2255 na Hlavnej ulici v dĺžke trasy demontáže 95 m.

Zdemontuje sa odbočka VN vzdušného vedenia AlFe linky č.350 v dĺžke trasy 700 m od existujúceho mrežového stožiara, ktorý sa ponechá, ďalej cez úsekový vypínač č.31/350, ktorý sa zdemontuje a ďalej sa zdemontuje zvyšná trasa až po mrežový stožiar s úsekovým vypínačom č.50/350, ktorý sa ponechá.

Navrhovateľ je povinný splniť podmienky vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov a zapracovať ich do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:

a) Podmienky OÚ Senec, OSŽP- úsek štátnej vodnej správy zo dňa 09.03.2017 č. OU-SC-OSZP/2017/0469/V-67/Pl:

- Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon), ust. vyhl.MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.
- Vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, je potrebné dodržať podmienky § 31 vodného zákona a činnosť je možné vykonávať len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. V chránenej vodohospodárskej oblasti musí byť výrobné, dopravné a iné záujmy zosúladené s vyššie uvedenými požiadavkami už pri spracúvaní koncepcie rozvoja územia a územnoplánovacej dokumentácie.
- K stavebnému konaniu je potrebný súhlas na realizáciu novej transformačnej stanice v zmysle ust. §27 ods.1 písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

b) Podmienky OÚ Senec, OSŽP- úsek ochrany prírody zo dňa 14.03.2017 č.OU-SC-OSZP-2017/2433:

- V zelenom páse ukladať káble 1,5 m od osi stromov,
- Na nutný výrub drevín je potrebný súhlas príslušného úradu (obec Rovinka) v zmysle §47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny
- Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín.
- Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opäťovným zatrávnením.

c) Podmienky OÚ Senec, OSŽP- úsek odpadového hospodárstva zo dňa 23.03.2017 č. OU-SC-OSZP-2017/5255:

- Dodržať ust. zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
- vzniknutý odpad, ktorý vznikne stavebnou činnosťou a prebytočnú výkopovú zeminu ukladať na riadenú skládku a o zneškodenom množstve odpadov zo stavebnej činnosti je potrebné predložiť doklad na OÚ Senec, OSŽP- úsek odpadového hospodárstva pri kolaudačnom konaní,

- nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách.

d) Stanoviska Okresného úradu Senec, pozemkový a lesný odbor zo dňa 26.01.2017 č.OU-SC-PLO-2017/2356/Han.

- pred realizáciou stavby treba požiadať o stanovisko podľa §18 podľa zákona SR č.57/2012 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok.

e) Podmienky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 23.01.2017 č. 1501/2017/ŠV:

- nakoľko v uvedenom území BVS nemá zdokumentovanú presnú polohu vodohospodárskych zariadení, vzhľadom na predmetnú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne, túto službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS;
- pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásmá vrátane všetkých zariadení a súčasti podľa §19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
- pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov
- Akákoľvek stavebná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásmá, sa môžu vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS, ktorému je potrebné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť začatie týchto prác.
- Výkopové práce v ochrannom pásmi vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných a kanalizačných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster.
- Začatie výkopových prác nahlásiť v dostatočnom časovom predstihu príslušnému pracovníkovi DDV a DDOV
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v ochrannom pásmi je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu terénu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

f) Podmienky ZE a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 15.3.2017:

- Rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., a dodržať ich ochranné pásmá podľa §43 zákona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakreslovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy
- V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el.energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre ich osadenie v zmysle platnej legislatívy.
- Pred začatím zemných prác na energetických zariadenia je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSE Distribúcia a.s..
- Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. vykonávať so zvýšenou opatrnosťou –ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti ZSD, a.s. požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

g) Podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Bratislava uvedené v stanovisku zo dňa 19.04.2017 zn.CS SVP OZ BA 753/2017/2:

- Pri drobných vodných tokoch a melioračných kanáloch je potrebné dodržať odstupovú vzdialenosť 5m.
- Konštrukcia hrádze pôvodnej dunajskej hrádze, druhotnej ochrannej línie, nesmie byť narušená. Nie je možné kopáť výkop 120 cm pre navrhované nové káblové vedenie VNK 22kV. Navrhujeme prechod vhodnejším riešením a to vzdušným vedením 22kV z existujúceho mrežového stožiaru VN linky č.350 s úsekového vypínača č. 50/350 ponad hrádzu a prechod na) vami doplnený nový stožiar) do káblového vedenia až na druhej strane hrádze na Čerešňovej ulici pri plote pozemkov. K tejto variante nie sú námiestky
- Druhým riešením je pôvodný zámer cez hrádzu v zemi, ale za splnenia nasledujúcich podmienok: pod korunu hrádze výkop môže mať maximálnu hĺbku 50 cm (včetne cyklocesty) a vedenie cez hrádzu musí prejsť v chráničke utesnenými gumenými priechodkami, nesmie sa na zásyp použiť piesok, ale tesniaca zemina ílového typu. Koruna hrádze a svahy v danom mieste sa musia navýsiť o minimálne 70 cm, aby výkop a káblu splňal 120 cm hĺbky. Je nutné dobudovanie vhodných nájazdov a zjazdov na navýšenie hrádze s miernym sklonom na cykloceste. V textovej časti 3.2 Technický popis nie je spomenuté križovanie hrádze a jej detail uloženia. Pre túto variantu je potrebné nakresliť podrobny projekt s detailom prechodu cez hrádzu a poslať na opäťovné schválenie na Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4.
- Pri výstavbe nesmie dôjsť k znečisteniu povrchových vôd, treba dodržať §3639 o ochrane podzemných a povrchových vôd zákona o vodách č.364/2004 Z.z.

h) Podmienky Krajského pamiatkového úradu Bratislava, uvedenú v stanovisku zo dňa

14.2.2017 č.KPUBA-2017/6226-2/11719/PRA:

- Stavebník dodrží stavebno-technické požiadavky stanovené správcom pamiatky v jej ochrannom pásmi a zamedzí stavebnú činnosť v bezprostrednom okolí kultúrne pamiatky podľa §27 ods.2 pamiatkového zákona z dôvodu zachovania pôvodného tvaru, hmoty, funkčnosti a pamiatkových hodnôt protipovodnej hrádze.
- Záväzné stanovisko stráca platnosť po uplynutí troch rokov od dňa jeho vydania, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené.

ch) Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 30.3.2017 č.6611709065:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení
- Stavebník je povinný, v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí
- V zmysle §66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant
- V prípade, že v definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Pred začatím zemných prác vytýčiť TKM siete.
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. Szabó Tibor 0903 730 634.

i) Podmienky SPP Distribúcia, a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 30.1.2017 č.TD/NS/0026/2017/An:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na zákale písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby,

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosťi menšej ako 2,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
- Ak pri výkopových prácach bolo obnažené plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zásypom výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsgypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrycia zabezpečené proti poškodeniu
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihned ohľásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

j) Vyjadrenia Orange Slovensko a.s. Michlovský spol. s r.o. zo dňa 30.3.2017 č.BA-0961/2017:

- pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č.351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení.
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia,
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správca PTZ
- nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- každé poškodenie PTZ oznámiť na tel.č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s., na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke je potrebné uviesť číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
- za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podľa §66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.

k) stanoviska Okresného úradu Bratislava, odbor CDaPK zo dňa 15.08.2017 č. OU-BS-OCDPK2-2017/078855:

- práce súvisiace s dotykom cesty I/63 je potrebné požiadat' Okresný úrad Bratislava, odbor CD aPK, cestný správny orgán o vydanie príslušných povolení v zmysle cestného zákona,
- pri zásahu do cesty I/63 (pretláčanie, dopravné značenie) je potrebné súhlasné stanovisko správcu cesty a Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava

l) osobitné podmienky:

- stavebník k žiadosti o stavebné povolenie pre VN káblové vedenie a NN káblové vedenie predloží projektovú dokumentáciu zohľadňujúcu podmienky dané v stanoviskách dotknutých orgánov
- K žiadosti o stavebné povolenie predložiť platné stanoviska a vyjadrenia dotknutých

orgánov pre stavebné povolenie.

IV. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Čas platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa predĺžiť, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predĺžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien, zapatený poplatok 100,- €.

ODÔVODNENIE

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 podala na obecný úrad v Rovinke dňa 27.06.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „BA Rovinka, VN kábelový napájač NNK, VNK“ v kat. úz. Rovinka.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Tunajší stavebný úrad oznamil podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a jednotivo dotknutým orgánom. Súčasne podľa § 36 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli poučení o možnosti uplatnenia si námietok a prípomienok.

Účastníci konania nevzniesli k predloženému návrhu žiadne námietky ani prípomienky.

Pripomienky dotknutých orgánov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné prípomienky právnických osôb sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

V územnom konaní o umiestnení stavby sa vyjadrili:

OÚ Senec, OSŽP- úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny; Slovenský plynárenský priemysel- Distribúcia, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.; Západoslovenská distribučná a.s.; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, OÚ Senec- odbor CO a KR; Okresný úrad Bratislava, odbor CD a PK; RÚVZ hl.m.SR Bratislava; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Slovenský vodo hospodársky podnik š.p., Slovak Telekom a.s.; Ornage Slovensko a.s.- Michlovsky s.r.o.; Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný; Hydromeliorácie š.p.

K umiestneniu distribučných elektroenergetických rozvodov- NN kábel v pozemku parc.č. 1138/3, kat. úz. Rovinka navrhovateľ preukázal súhlas vlastníka pozemku Jednotnej investičnej a rozvojovej spoločnosti s.r.o., Kocel'ova 14, Bratislava.

K ostatným pozemkom, mimo zastavaného územia obce, stavebný úrad nepožadoval od navrhovateľa súhlas vlastníkov pozemku podľa § 38 stavebného zákona, nakoľko sa jedná o energetické zariadenie distribučnej sústavy verejného záujmu.

Podľa §11 ods.1 písm. f) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len zákon o energetike) držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.

Podľa §11 ods. 8 zákona o energetike povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záZNamu do katastra nehnuteľnosti je oprávnený podať držiteľ povolenia.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa príslušných ustanovení stavebného zákona, podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj súlad stavby s platným územným plánom obce.

Vzhľadom k tomu, že návrh, doložený predpísanými dokladmi, stanoviskami, rozhodnutiami a projektovou dokumentáciou spracovanou spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č.6, Bratislava, zodpovedný projektant Vladimír Huljak, autorizovaný stavebný inžinier, splňa podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P O U Č E N I E

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 a následne správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad Rovinka, Hlavná č.350, 900 41 Rovinka, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Milan Kubeš
zástupca starosta obce

Príloha: situácia širších vzťahov
DÚR pre navrhovateľa

Doručuje sa:

- účastníkom konania **verejnou vyhláškou**:

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 BA
2. UNIMAR GROUP, s.r.o., 900 41 Rovinka 340
3. AIRCONFUJI SLOVENSKO s.r.o., Klincová 325/9, Ba
4. JEDNOTNÁ INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Kočeliová 14, BA
5. ORKA spol. s r.o., Rovinka 51
6. Augustín Šelc, Rovinka 141
7. Margita Šelecová, Rovinka 141
8. CARETA, s.r.o., Hrachová 14/6697, Ba
9. JUDr. Miroslav Baláž, ul.17.novembra 40, Trenčianske Teplice
10. Annamária Gyurkovicsová, Športová 500, Rovinka
11. SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Ba
12. Ing. Vladimír Hronček, Majerníkova 1, Ba

Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona sa územné rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou a jeho doručenie sa uskutočňuje vyvesením na 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Správny orgán súčasne zverejňuje rozhodnutie na webovej sídle obce Rovinka (www.obecrovinka.sk)

Na vedomie:

Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BA

Co: spis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: *13.10.2018*

Pečiatka a podpis:


Haj
OBECNÝ ÚRAD
900 41 Rovinka

Dátum zvesenia :

Pečiatka a podpis:

PEĽLOHA K OZVÁTIEĽU
 č. ŠU-135/459-2634/2018/2/HAB
 29.9.2018
 HAB

PEĽLOHA K ROZHODLIVIU
 č. ŠU-135/459-3396/2018/4/HAB
 21.10.2018



Hlavný inžinier projektu:	Ing. Ján Baránek	Vypracoval:					
Zodpovedný projektant:	Vladimir Hujak						
Kraj / Okres / Kataster:	Bratislavský / Senec / Rovinka	Štefanová 3 816 47 BRATISLAVA tel: 02/5061 3146 mobil: 0908 726 375 e-mail: vladimir.hujak@zadis.sk					
Investor:	ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s.						
Stavba:	BA ROVINKA, VN KÁBLOVÝ NAPÁJAČ NNK, VNK						
Šíbor, Objekt:							
Obsah:	Situácia širších vzťahov						
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Miešan.	Format:	Stupeň:	Sada A:	Výkres č.:
13.0119.16.0004	12/2016	00			P0 k SF		1