

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

úsek štátnej vodnej správy


Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2025/002066-010

Senec

23. 01. 2025



Rozhodnutie

OU-SC-OSZP/2025/002066-I-1-Bo

(OU-SC-OSZP-2024/027280)

Popis konania / Účastníci konania

Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

Výrok

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná,

v zastúpení ATYSS s.r.o., Budovateľská 20, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 909 978

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) povoľuje

uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie/prestavba školskej jedálne s kuchyňou“, stavebný objekt: Lapač tuku na parcele číslo: 242/21 – KN „C“ (LV č. 740), v katastrálnom území Nové Košariská, ktorá bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný zodpovedný projektant Vladislav Chlpek reg. Č. 3558*T*, DAV PROJEKT Mozesova 1054/1, 972 01 Bojnice IČO 35 386 274 v 02/2024 a kolektív,

Obec Rovinka na stavbu stavebníkovi obci Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná IČO 00 400 009 vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j. SÚ-1329546/3838/2021/3/Sas. zo dňa 09.12.2021. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2022. Stavebným úradom obce Rovinka bolo vydané záväzné stanovisko SÚ-605/6752/2024/Sas. zo dňa 16.04.2024, v ktorom v zmysle §120 stavebného zákona stavebný úrad Rovinka vydal súhlas pre orgány vykonávajúce štátnu správu podľa osobitných predpisov (špeciálne stavebné úrady) na vydanie stavebného povolenia objektov dopravných a vodných stavieb súvisiacich s vyššie uvedenou stavbou.

Účelom vodnej stavby je zabezpečiť prečistenie splaškových odpadových vôd.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Tukovo-splaškové vody z priestorov prípravy a výdaju jedál budú pred zvedením do areálovej tukovo-splaškovej kanalizácie prečistené v navrhovanom lapači tukov. Splaškovo-kanalizačné vody z budovy jedálne budú zvedené do areálovej splaškovej kanalizácie. Následne budú splaškové vody odvedené do existujúcej areálovej splaškovej kanalizácie cez prečerpávaciu šachtu s osadeným ponorným kalovým čerpadlom, prostredníctvom ktorého budú splašky zo zariadení predmetov prečerpávané na úroveň existujúcej areálovej splaškovej kanalizácie ústiacej do verejnej kanalizácie. Splaškové vody z priestorov prípravy a výdaju jedál budú zvedené navrhovanou tukovou kanalizáciou a pred zvedením do areálovej splaškovej kanalizácie prečistené v navrhovanom lapači tukov KL LT-10 s dosahovanou kvalitou čistenej vody menej ako 25-35 mg/l extrahovateľných látok vo vyčistenej vode.

Technické údaje KL LT 10:

Maximálny prietok Q je 5,9 l/s, DN 200 mm, objem 8m³, vonkajšie dĺžka 3300 mm, vonkajšia šírka 2200mm, výška 1500 mm, hrúbka stropnej dosky 140 mm, výška osadenia nátokovej rúry od dna 1250mm, výška osadenia výtokovej rúry od dna 1180mm.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný zodpovedný projektant Vladislav Chlpek reg. Č. 3558*T*, DAV PROJEKT Mozesova 1054/1, 972 01 Bojnice IČO 35 386 274 v 02/2024 a kolektív. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.
5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Stavba bude ukončená v lehote 24 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
7. Stavenisko musí byť označené v súlade s §43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
8. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete, tak aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
11. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy, najmä STN 75 5401, STN 75 5402, STN 73 6005 a STN 73 6961 a normy STN EN.
13. Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 26 ods. 8 vodného zákona, patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu rozhoduje súd (§26 ods. 9 vodného zákona).
14. V prípade realizácie rozkopávok ciest, požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie.
15. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, a to najmä:

Orange Slovensko, a.s. vyjadrenie č.BA-2964 2024 zo dňa 2.8.2024

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní staveb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou

Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbicové stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a T.Z. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Ministerstvo obrany SR, vyjadrenie č. SEMal-ELI 3/2-9-804/2024 zo dňa 5.8.2024

Na základe Vašej žiadosti o posúdenie stavby: „Zmena stavby - Rozšírenie/prestavba budovy školskej jedálne s kuchyňou“ v k.ú. Nové Košariská, okres: Senec, Vám oznamujeme, že ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov súhlasíme realizáciou stavby: „Zmena stavby - Rozšírenie/prestavba budovy školskej jedálne s kuchyňou“ na Vami uvedených parcelách v k.ú. Nové Košariská, okres: Senec. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky a vydáva sa na účely stavebného konania.

PROGRES-TS, s.r.o. vyjadrenie zo dňa 30.7.2024- na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že v danej oblasti obec Dunajská Lužná, katastrálne územie Nové Košariská, parc. č. 242/1, 14, 21, 22, 27, názov stavby „Rozšírenie, prestavba budovy Školskej jedálne s kuchyňou“, nemáme položené rozvody káblového distribučného systému.

Okresný úrad Senec , orgán OPaK vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2024/022126-002 zo dňa 2.8.2024

Nakoľko sa predmetná stavba uskutočňuje v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom ochrany, vydanie záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny sa nevyžaduje.

Upozorňujeme, že v prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné rešpektovať ochranu drevín rastúcich v blízkosti v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona a zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods.1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010

Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že v zastavanom území obce sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m² , ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie: na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 100 m², ak ide o

drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je príslušné rozhodnúť obec Dunajská Lužná, orgán ochrany prírody a krajiny.

Slovák Telekom, a.s. vyjadrenie č. 6612420115 zo dňa 22.7.2024

dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: * Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti

spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronickej komunikácii v platnom znení.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickej komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronickej komunikácii v platnom znení.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickej komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa OH vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2024/023999-002 zo dňa 3.9.2024

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) prijal dňa 24.7.2024 žiadosť od investora Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná v zastúpení ATYSS s.r.o., Budovateľská 20, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 909 978 o vydanie vyjadrenia k stavebnému konaniu „Zmena stavby-rozšírenie/prestavba budovy ŠJ s kuchyňou“ pare. č. 242/01, 242/21, 242/27 k. ú. Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec

Po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

NEMÁ NÁMIETKY

proti realizácii predmetnej stavby.

Predpoklad vzniku odpadov pri vykonávaní stavebnej činnosti:

Odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Číslo Názov druhu Kat. Predpokladané množstvo (t)

17 0101 betón O 3001

17 01 02 tehly O 2001

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 0,501

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 1501

17 02 01 drevo O 10,0t

17 02 02 sklo 1,801

17 02 03 plasty O 3,701

17 04 05 železo a oceľ O 3,00 t

17 04 07 zmiešané kovy O 2,701

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0501

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 4420 t

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,85 t

Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,

Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencijnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Pôvodca odpadu má pred realizáciou demolačných prác a po realizácii demolačných prác ohlasovaciu povinnosť podľa § 77 ods. 3 písm. e) a f).

Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

Využívanie odpadov na spätné zasypávanie je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. s) zákona o odpadoch.

Skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v § 3 ods. 19) zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. u) zákona o odpadoch.

v zmysle § 3 ods. 19 zákona o odpadoch skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.

Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.

Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v koľaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vyjadrenie č. 163/SK/2024/KO zo dňa 4.9.2024

Stanovisko ÚNSS pre oblasť prevencie a odstraňovania architektonických bariér

Na základe žiadosti spoločnosti ATYSS s.r.o. o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „Rozšírenie/prestavba budovy školskej jedálne s kuchyňou“ k.ú. Nové Košariská konštatujeme, že z predloženej PD nie je možné posúdiť všetky detaily týkajúce sa stavebného objektu a preto žiadame nasledovné úpravy v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a súvisiacich predpisov z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím:

- Presklené dvere a sklené plochy musia byť označené kontrastným pásom širokým najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm a vo výške 900 mm. Kontrastné označenie môže byť realizované aj ako pruh zo značiek s rozmermi 50 x 50 mm vzdialenými od seba najviac 150 mm. Značky môžu mať hravú formu, napr. v podobe zvierat, ovocia, rôznych geometrických útvarov, písmen a pod.

Pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

BVS a.s. vyjadrenie č. 024484/2024/Fj zo dňa 12.8.2024

Žiadosťou zo dňa 25.07.2024 ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie k zmene stavby: „Rozšírenie/Prestavba budovy ŠJ s kuchyňou“.

EXISTUJÚCI STAV

V súčasnosti podľa popisu v žiadosti je hore uvedená nehnuteľnosť pripojená na verejný vodovod a je pripojená na verejnú kanalizáciu.

Údaje o odbornom mieste: OM00058556 /vodné + stočné/.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE Zásobovanie vodou

Zásobovanie predmetnej stavby vodou je navrhnuté cez jestvujúcu vodovodnú prípojku /bez udania dimenzie/, napojením na vnútorné rozvody vody za fakturačným vodomerom, ktorý je umiestnený vo vodomernej šachte.

Požiarne zabezpečenie stavby bude pomocou vnútorných nástenných hydrantov - 3 ks.

Potreba vody nebola vypočítaná.

Odvádzanie odpadových vôd

Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti je jestvujúcou kanalizačnou prípojkou.

Odkanalizovanie kuchyne bude tukovou kanalizáciou, ktorá bude pred vyústením do verejnej kanalizácie prečistená cez lapač tukov.

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ z predmetnej stavby je navrhované do vsakovacích boxov na pozemku.

VYJADRENIE BVS

Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou ak odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd v zmysle § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímame nasledovné stanovisko:

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

K zmene stavby: „Rozšírenie/Prestavba budovy ŠJ s kuchyňou“ nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v koordinácii a v súlade s platnými STN.

S navrhovaným technickým riešením zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

A. Zásobovanie vodou

Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie sú vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka.

Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomermom nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.

Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. B, Odvádzanie odpadových vôd

Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka.

Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

S odvádzaním vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ z predmetnej stavby do vsakovacích boxov na pozemku investora nemáme námietky.

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Bratislavský samosprávny kraj, vyjadrenie č. 9390/2024/PK-38, zo dňa 21.8.2024

Dňa 30.07.2024 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie na stavbu rozšírenia a prestavby školskej jedálne s plynovou prípojkou, areálovými rozvodmi vody a kanalizácie, rekonštrukciou prípojky NN, spevnených plôch a sadových úprav. Dopravné napojenie ostáva bez zmeny a nedotýka sa ciest vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.

Ako vlastník ciest podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov nemáme námietky k vydaniu stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie, spracovateľ Ing. Matej Kolomy, december 2023 ktorá je súčasťou žiadosti za nasledovných podmienok:

- Opakovane ostáva v platnosti podmienka v súlade s technickou správou str.59, že staveništná doprava bude realizovaná mimo dopravných špičkových hodín z dôvodu vysokého dopravného zaťaženia komunikácií v obci. Vyjadrenie nestráca platnosť pokiaľ nedôjde k zmene projektovej dokumentácie a nenahrádza stanovisko v ďalšom stupni stavebného konania.

TUV SUD Slovakia s.r.o., vyjadrenie č. 7165058889/50/24/BT/OS/DOK zo dňa 6.8.2024

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TUV SUD Slovakia s.r.o. č. IPQ-057, návod č. N-Q-057-I a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov.

a táto predložená dokumentácia:

Súhrnná technická správa

Spríevodná správa Požiaro-bezpečnostné riešenie Situácia - širšie vzťahy

Osadenie do katastrálnej mapy

Stavebné objekty SO 01 Rozšírenie/prestavba Vonkajšia dažďová kanalizácia

budovy ŠJ Architektonicko-stavebné riešenie

Statika

Elektroinštalácia

Zdravotechnika

Vykurovanie

Vnútorná plynoinštalácia

Vzduchotechnika

Elektrická požiarňa signalizácia

Hlasová signalizácia požiaru

Vykonané úkony

Kontrola predloženej projektovej realizačnej projektovej dokumentácie.

Pri inšpekcii vykonanej v dňa 06.08.2024 boli zistené nasledovné nedostatky:

Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie nie je navrhnutá keramická dlažba s protišmykovou úpravou, čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prílohu č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.

Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie nie je zaradené technické zariadenie elektrické (elektroinštalácie priestorov K2, okrem kat. A/i) do kategórie podľa miery ohrozenia. V protokole o určení vonkajších vplyvov je určený vplyv AD3, čo podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov patrí do kategórie A písm. g), čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie gastrotechnológie nie je informácia o druhu a množstve chladiacej látky v zariadeniach chladenia a mrazenia a technické zariadenia plynové a príp. tlakové (chladenie, mrazenie) nie sú zaradené do kategórie podľa miery ohrozenia, preto nie je možné posúdiť či zariadenia spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri budúcej prevádzke, čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie nie je informácia o elektrickom napojení ponorných čerpadiel v prečerpávacej šachte s protokolom o určení vonkajších vplyvov pre prostredie prečerpávacej šachty, preto nie je možné posúdiť či zariadenia spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri budúcej prevádzke, čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov v bodoch 1 až 4.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia len v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie. Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. i) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.

Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. i) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TCJV SÚD Slovakia s.r.o. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g) (rozvod plynu) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SÚD Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (keramické dlažby musia byť s nešmykľavým povrchom) prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.

Všetky technické zariadenia v stavbe musia byť zaradené do kategórie podľa miery ohrozenia v súlade s § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č.2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Poznámka:

TUV SÚD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb).

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TUV SÚD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 366/2024 zo dňa 4.9.2024

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavebného objektu vydávame nasledovné stanovisko:

Na navrhovanú stavbu sa vzťahujú všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle štvrtej časti a prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

K predloženej dokumentácii uvádzame nasledovné:

Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej vnútornej komunikácii musí byť znížený na 20 mm v súlade s bodom č. 1.2.1 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Vstupné dvere môžu byť zasklené až od výšky 400 mm alebo musia byť zasklené nerozbitným sklom, napríklad tvrdeným s drôtenou vložkou v súlade s bodom č. 1.6.2 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Uvedené pripomienky je potrebné riešiť v ďalšej etape projektovej dokumentácie alebo v etape realizácie stavby

K vydaniu stavebného povolenia nemáme námietky

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyjadrenie č. 14676/2024/2 zo dňa 11.9.2024

Dňa 26.07.2024 bola na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, doručená žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby „Zmena stavby - Rozšírenie/Prestavba budovy ŠJ s kuchyňou“, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch registra KN-C, parc. č. 242/1, 242/21, 242/27, 242/22, 242/14 a č. 242/24 v k. ú. Nové Košariská. Na posúdenie bola predložená Dokumentácia pre stavebné povolenie/Realizačný projekt, ktorý vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Vladislav Chlpek v období 02/2024. V konaní bola splnomocnená spoločnosť ATYSS s.r.o., Budovateľská 20, 900 27 Bernolákovo. Investorm stavby je Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná.

Predložená projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) rieši rozšírenie/prestavbu budovy školskej jedálne s kuchyňou v obci Dunajská Lužná a jej napojenie na inžinierske siete.

Areálovv vodovod - Do riešeného objektu bude pitná voda vedená navrhovaným areálovým rozvodom vody z HD-PE rúr DN 50 mm trasovaným od existujúceho areálového vodovodu DN 50 mm. Priemerná denná potreba vody je podľa predloženej PD vypočítaná na 38 250 l/deň. Areálová splašková kanalizácia - Splaškové vody budú odvádzané z navrhovaného objektu areálovou kanalizáciou z PVC rúr DN 150 mm, ktorá bude delená na tukovú a splaškovú. Navrhovaná areálová splašková kanalizácia bude odvedená cez prečerpávaciu šachtu PŠ (typ: PS 1630 - H = 3,65 m) s ponorným kalovým čerpadlom do existujúcej areálovej splaškovej kanalizácie a z tade kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Areálová tuková kanalizácia bude zvedená z priestorov kuchyne do lapača tukov KL LT 10. Následne prečistené vody z jedálne budú zvedené do navrhovanej areálovej splaškovej kanalizácie. Na areálovej splaškovej a tukovej kanalizácii budú osadené revízne kanalizačné šachty RŠ Ø 600 mm. Navrhovaný prietok splaškov je podľa predloženej PD vypočítaný na 7,06 l/s. Areálová dažďová kanalizácia - Dažďové vody zo strechy navrhovaného objektu budú odvádzané cez zvislé odpadové potrubia a lapače strešných naplavenín do areálovej dažďovej kanalizácie z PVC rúr DN 125 mm a následne do akumuláčnej nádrže (AN) s objemom 10 m³. V prípade zaplnenia akumuláčnej nádrže bude prebytočná dažďová voda odvádzaná do vsakovacieho objektu (VB) pozostávajúceho z 80 ks blokov Drenblok DB60. Zachytená dažďová voda bude využívaná pre účely zavlažovania. Pred vsakovacím zariadením sa umiestni filtračno - usadzovacia šachta FŠ Ø 600 mm s filtračnou prepážkou. Na lomoch trasy dažďovej kanalizácie sa umiestnia revízne kanalizačné šachty RŠ Ø 600 mm. Pri výpočte vsakovacích blokov bola použitá 5 - ročná návrhová prívalová zrážka trvajúca 15 minút, s periodicitou p = 0,2, intenzitou dažďa i = 180 l.s4.ha⁻¹ a súčiniteľom odtoku zo striech K = 1.

Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

Navrhovaná stavba nezasahuje do pobrežných pozemkov žiadneho našou organizáciou spravovaného toku a priamo sa nedotýka zariadení v správe našej organizácie.

Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, na základe čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd, ktorá je zakotvená aj v zákone č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetky stavebné práce v chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

V zmysle § 52 vodného zákona je vodovod, splašková a dažďová kanalizácia vodnou stavbou a je na ňu potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy (§ 26 ods. 1 vodného zákona). Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (vsaky) je v zmysle § 21 ods. 1, písm. d) vodného zákona takisto potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Senec).

Nakladanie s dažďovými vodami musí byť vo finále navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich otekaniu na susedné pozemky ani počas privalových zrážok.

Navrhnuté vsakovacie zariadenie musí byť osadené min. 1,0 m nad hladinu podzemnej vody a musí byť hydraulicky prepojené s vrstvou priepustných štrkových sedimentov.

K povoleniu stavby požadujeme zabezpečiť hydrogeologický posudok v zmysle § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktorý zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podlažia, preukáže dostatočnú vsakovaciu schopnosť horninového prostredia a tiež posúdi vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej správy.

Okresné riaditeľstvo hasičského záchranárskeho zboru Pezinok, vyjadrenie č. 0RHZ-PK1-2024/002239-002 zo dňa 10.10.2024

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Požiarno - bezpečnostné riešenie, Zmena stavby - Rozšírenie/prestavba budovy ŠJ s Kuchyňou, par. č. 242/01, 242/21, 242/27 k. ú. Dunajská Lužná" vypracovanú Ing. Gabrielom Hoványm, špecialistom požiarnej ochrany, reg. č.: 9/2022 BČO v 12/2023, a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Požiarne nebezpečný priestor predmetnej stavby zasahuje do susedných pozemkov, vhodnosť takéhoto riešenia musí posúdiť stavebný úrad v stavebnom konaní.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

SPP Distribúcia a.s. vyjadrenie č. TD/KS/0152/2024/An zo dňa 26.11.2024

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom Online formulár zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distnbcucia.sk (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D v nn-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775, STN EN 12327, TPP 70401; 605 02, 702 01, 702 02, STN 38 6442, 38 6443, 07 0703, stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 8001100724, POD SKSPP-DIS070110083299,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ondrej Zurbola, email: ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTp) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojavacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom šidle SPP-D),

stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepója prípojkovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,

stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypáním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom šidle SPP-D,

stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Pripojovací plynovod (PP) D 32 bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL DN 80, PN 300kPa / oc., ktorý sa nachádza pred parcelou č.242/13, k.ú. Nové Košariská.

Konstruktívna dokumentácia na pripojku plynu musí byť posúdená OPO a následne zrealizovaná úradná skúška na PP. HUP GK DN 25 osadiť na hranici pozemku v plynomernej skrinke, ktorej rozmery je potrebné zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím a pripraví sa pre montáž rotačného plynomeru BK G Í6T, DN 40 s mechanickou teplotnou kompenzáciou v zmysle schválenej montážnej schémy zo dňa 26.11.2024. K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej dokumentácie od vybudovaného PP a Odbornú prehliadku OPZ a DRZ a tlakovú skúšku OPZ a ostatné doklady uvedené v TPP v. č. 8001100724.

Západoslovenská distribučná, a. s., vyjadrenie zo dňa 26.9.2024

ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140 a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti zo dňa 26.09.2024 vydáva toto stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, s ktorým stavebný úrad spojil územné konanie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: ROZŠÍRENIE/PRESTAVBA ŠJ S KUCHYŇOU (ďalej len „Stavba“), na pozemku registra C, s parcelným číslom 242/1,242/21,242/27,242/22,242/14,242/24, v katastrálnom území Nové Košariská, podľa projektovej dokumentácie stavby: ZMENA STAVBY - ROZŠÍRENIE / PRESTAVBA BUDOVY ŠJ S KUCHYŇOU, Školská 257/ 22, Dunajská Lužná 900 42, Slovensko, parcela 242/01,242/21,242/27 v rozsahu: SO 04 - REKONŠTRUKCIA NN PRÍPOJKY, vypracovanej September 2024 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), za týchto podmienok:

Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122441230, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch; Školská jedáleň bude napojená z existujúcej kioskovej TS0027-020 po jej rekonštrukcii na TS výkonu 1000 kVA. Rekonštrukcia spočíva vo výmene transformátora 630 kVA za transformátor 1000 kVA a výmene existujúceho 8 vývodového NN rozvádzača In=1000A za 12 vývodový NN rozvádzač In=1500A. Rekonštrukciu existujúcej TS0027-020 zabezpečí v rámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122441230, ktorú uzatvoril investor so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.

NN káblOVú prípojku vrátane elektromerového rozvádzača vybuduje na vlastné náklady investor pričom deliacim miestom budú poistkové odpínače v NN rozvádzači rekonštruovanej TS0027-020.3. Elektromerový rozvádzač bude umiestnený na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby bol prístupný pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu # zodpovedný investor. Meranie odberu žiadame vyhotoviť a umiestniť v zmysle "Pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania el. energie, dostupné na www.zsdis.sk - Distribúcia elektriny - Spoločnosť- Dokumenty a cenníky - Predpisy prevádzkovateľa. 5. Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 400 A s charakteristikou podľa STN EN 60 947-2 s plombovateľným krytom spuste, pričom meranie bude riešené ako polopriame s meracími transformátormi prúdu s prevodom 400/5 A, 10 VA, tr. p. 0,5 S, úradne ciachované.

Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;

Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.; V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby, je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie sietí WN, VN, NN a to prostredníctvom elektronickej žiadosti, prístupnej v aplikácii e-Ziadosti (v časti Objednanie služieb distribúcie). Služba ja spolplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. Informácie o existencii podzemných káblOVých vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk

Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vyko-

nať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení;

Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou;

V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292,810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

Majetkoprávne vzťahy:

Stavba sa bude realizovať na pozemku parcelné číslo: 242/21 – KN „C“ (LV č. 740), v katastrálnom území Nové Košariská, ktorý je vo vlastníctve stavebníka obce Dunajská Lužná.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, nadobudnutia právoplatnosti (§ 67, odst.2 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

2. Zo stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Vodná stavba bude vo vlastníctve stavebníka: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná 900 42.

4. Vodná stavba bude v prevádzke: prevádzku vodnej stavby zabezpečí vlastník Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná 900 42.

5. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby podľa tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, §18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná v zastúpení spoločnosťou ATYSS s.r.o., Budovateľská 20, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 909 978 dňa 16.10.2024, doplnené v dňoch 28.10.2024 a 27.11.2024 požiadala o vydanie povolenia na realizáciu vyššie uvedenej vodnej stavby.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady na riadne posúdenie stavby v súlade so zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) bol žiadateľ vyzvaný listom číslo OU-SC-OSZP-2024/027280/Bo-548 dňa 21.10.2024 aby podanie najneskôr do 60 dní od doručenia doplnil a konanie bolo prerušené rozhodnutím OU-SC-OSZP-2024/027280/PK-72/Bo dňa 21.10.2024. Podanie bolo doplnené dňa 28.10.2024 a 27.11.2024. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Správny orgán verejnou vyhláškou OU-SC-OSZP-2024/027280/VY-43/BO zo dňa 09.12.2024 oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania v súlade s § 73 ods. 1 a ods. 6 vodného zákona, v spojení s §61 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a §24 správneho poriadku. Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr 8 dní od doručenia oznámenia inak sa na ne neprihliadne, deň zvesenia je dňom doručenia. Vyhláška bola vyvesená na obci Dunajská Lužná dňa 11.12.2024 a zvesená dňa 27.12.2024 a doručená na Okresný úrad Senec dňa 30.12.2024.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, projektová dokumentácia overená autorizovaným zodpovedným projektantom Vladislav Chlpek reg. č. 3558 *T* I2, DAV PROJEKT Mozesova 1054/1, 972 01 Bojnica IČO 35 386 274 v 02/2024 a kolektív, rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ-132-546/3838/2021/Sas. zo dňa 09.12.2021 právoplatné dňa 10.01.2022, rozhodnutie Č.j.SÚ-108-453/3690/2023/3Sas. zo dňa 27.12.2023 právoplatné 07.02.2024 o predĺžení platnosti územného rozhodnutia, záväzné stanovisko obce Rovinka číslo SÚ-605/6752/2024/Sas. zo dňa 16.04.2024.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 02.08.2024 číslo OU-SC-OSZP/2024/022126-002 a úseku odpadového hospodárstva zo dňa 03.09.2024 číslo OU-SC-OSZP/2024/023999-002, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok zo dňa 10.10.2024, pod číslom ORHZ-PK1-2024/002239-002, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská č. 8, Bratislava sa vyjadril dňa 27.04.2021, pod číslom HDM/9607/2021, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 22.07.2024 číslo 6612420115, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava dňa 12.08.2024 číslo 024484/2024/Fj, SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2 Bratislava číslo TD/KS/0152/2024/An zo dňa 26.11.2024, Západoslovenská distribučná, a.s., Čuleňova 6, Bratislava zo dňa 26.09.2024, Orange SLOVENSKO a.s. zo dňa 02.08.2024 číslo BA-2964 2024, PROGRES-TS, s.r.o. Kosodrevinová 44, Bratislava, Stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod Martinská 49 Bratislava zo dňa 11.09.2024 číslo SVP 14676/2024/2, stanovisko TUV SUD Slovakia s.r.o. zo dňa 07.08.2024 číslo 7165058889/50/24/BT/OS/DOK. Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 366/2024 zo dňa 4.9.2024, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vyjadrenie č. 163/SK/2024/KO zo dňa 4.9.2024, Ministerstvo obrany SR, vyjadrenie č. SEMal-ELI 3/2-9-804/2024 zo dňa 5.8.2024.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložných dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o správnych poplatkoch zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Obci Dunajská Lužná sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie (vyhláška) musí byť vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce, aj na stránke príslušného orgánu na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (<http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis>).

Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesená dňa..... Zvesená dňa.....

Podpis, pečiatka Podpis, pečiatka

Doručí sa účastníkom konania:

Žiadateľ:

1. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, v zastúpení spoločnosťou ATYSS s.r.o., Budovateľská 20, 900 27 Bernolákovo IČO 35 909 97
 2. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná – vyhláška na vyvesenie
 3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť výstavbou priamo, alebo nepriamo dotknuté.
- Dotknuté orgány
4. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO 36 361 518
 5. SPP- distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 739
 6. Obec Rovinka Hlavná 350, 900 41 Rovinka
 7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370
 8. Základná škola, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
 9. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35 763 469
 10. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Martinská 49, 821 05 Bratislava
 11. Vladislav Chlpek, DAV PROJEKT, Moyzesova 1054/I, 972 01 Bojnice, IČO 35 386 274

Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Mgr. Renata Ruják
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa

Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika
 ATYSS s.r.o., Budovateľská 20, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika
 SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Senec, Slovenská republika
 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
 Základná škola Dunajská Lužná, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika
 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
 Slovenský vodohospodársky podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
 Vladislav Chlpek, Moyzesova 1054/I, 972 01 Bojnice, Slovenská republika





Odosielateľ:
Okresný úrad Senec
Hurbanova 21
90301 Senec

Platené faktúrou
Slovenská pošta

13
001_20250127_522

Doporučene eDoručenka Do vlastných rúk Opakované doručenie

UZ

ROVNOPIŠ



SK 12 127 255 4 SK

12 127 255



Adresát:
Obec Rovinka
Hlavná 350
Senec



Prístupový kód: 62f3ed28-c408-46e8-9384-f47b443de1eb

Platnosť kódu do: 27.01.2030

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Rozhodnutie
Identifikátor: OU-SC-OSZP-2025/002066-010

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Renata Ruják
Oprávnenie: Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
NTRSK-00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný elektronický podpis s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 27.01.2025 07:46:12 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 27.01.2025 07:46:25 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
D001-01_Rozhodnutie.xml

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, OR SR BB, oddiel Sa, vložka č.803/S
Dátum vytvorenia doložky: 27.01.2025
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.