



✂ 400V volný koniec  
✂ 400V zásuvka  
Y 230V volný koniec  
Y 230V zásuvka  
Y 230V dvojzásuvka

ELEKTROINŠTALÁCIA						
číslo	typ	umiestnenie	ukončenie	príkion	zariadenie	poznámka
E1	3f+0	400 mm n.č.p.	volný koniec 3m	14,6 kW	umývačka bieleho riadu priechadzia	vývod viesť cez vypínač
E2	3f+0	400 mm n.č.p.	volný koniec 3m	6 kW	umývačka bieleho riadu podpultová	vývod viesť cez vypínač
E3	3f+0	v podlahe	volný koniec 2m	5 kW	indukčná stolička	vývod viesť cez vypínač
E4	1f+0	v podlahe	volný koniec 4m	3 kW	príprava pre výdajné zariadenia	vývod viesť cez vypínač
E5	1f+0	400 mm n.č.p.	zásuvka	0,5 kW	zmäččovač vody	
E6	1f+0	1200 mm n.č.p.	dvojzásuvka	2,5 kW	pracovná zásuvka	
		príkion zariadení:		35,1 kW	súčasnosť pre zariadenia: 60 %	21 kW
		príkion zásuviek:		10 kW	súčasnosť pre zásuvky: 20 %	2 kW
					celkový požadovaný príkion:	23 kW

**POZNÁMKA**  
" všetky kóty sú brané od čistej podlahy, omietnutých stien a obkladov  
" el. vývody ukončené voľným koncom je nutné vybaviť chráničkou (husím krkom) v dĺžke káblu  
" el. vývody 3f+0 neukončené zásuvkou musia byť samostatne vypínateľné tak, aby obsluha mala možnosť el. vývod kedykoľvek vypnúť  
" el. vývody z podlahy je nutné vybaviť krycou hadicou v dĺžke káblu + ACDUR  
" všetky zásuvky musia byť chránené proti vlhkosti a stréškajúcej vode podľa STN  
" pri pracovných stoloch je potrebné vyvest' zem, kábel Z / Ž min ø 4mm / k zariadeniam podľa STN / ochrana pospojovaním//  
DOPORUČUJEME : STOP tlačítko pre zariadenia na prístupných miestach, tým pádom vypínače môžu byť umiestnené v rozvádzači.

VYPRACOVAL		PROJEKTOVAL		ZODP. RIEŠITEL		H.I.P.		<div><div><div><div></div><div>LUKNAR</div><div>GASTRONOMICKÁ TECHNOLOGIA</div></div><div>HQ: Vláková 31, 851 01 BRATISLAVA   Office: Panská 15, 821 05 Bratislava</div></div></div>					
MIROSLAV LEDVENYI		MIROSLAV LEDVENYI		Ing. arch. Radoslav Pavlík		Ing. arch. Radoslav Pavlík							
STAVEBNÍK:		Obecný úrad, Hlavná 350, 900 41 Rovinka						STUPEŇ		PD		PARÉ Č.	
MIESTO STAVBY:		areál ZŠ Rovinka, Školská 266, 900 41 Rovinka						DÁTUM		07/2019			
NÁZOV STAVBY		Realizácia výdaja jedál pre ZŠ Rovinka						MIERKA					
								FORMÁT		A3			
OBJEKT		PS-01						ZÁK. ČÍSLO					
ARCH. ČÍSLO		OBSAH VÝKRESU						PROFESIA		PS-01		POR. Č.	
		Požiadavky elektro								Gastroprevádzka		00	